

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : CONTROLE COMPLEMENTAIRE ARS

Unité de gestion : SYNDICAT MIXTE DU LIMARGUE - SEGALA

Exploitant : SAUR FRANCE

Prélèvement et mesures de terrain du 12/07/2021 à 10h52 pour l'ARS et par le laboratoire :
PUBLIC LABOS - SITE DU LOT

Nom et type d'installation : GRANOU (CAPTAGE)

Type d'eau : eau brute souterraine

Nom et localisation du point de surveillance :

EXHAURE-GRANOU - PRUDHOMAT (EXHAURE GRANOU)

Code point de surveillance : 0000000143 Code installation : 000143 Numéro de prélèvement : 04600083634

Conclusion sanitaire :

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Date d'édition : vendredi 06 août 2021

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Références de qualité		Limites de qualités	
-----------------------	--	---------------------	--

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
MÉTABOLITES NON PERTINENTS						
esa acetochlore	<0,05	µg/L				
esa alachlore	<0,05	µg/L				
esa metazachlore	<0,05	µg/L				
oxa acetochlore	<0,05	µg/L				
oxa metazachlore	<0,05	µg/L				
oxa metolachlore	<0,05	µg/L				
MÉTABOLITES PERTINENTS						
esa metolachlore	<0,05	µg/L				2,0
oxa alachlore	<0,05	µg/L				2,0
SOMME DES PESTICIDES						
total des pesticides analysés	0	µg/L				5,0
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
acétochlore	<0,02	µg/L				2,0
alachlore	<0,02	µg/L				2,0
métazachlore	<0,02	µg/L				2,0
métolachlore	<0,02	µg/L				2,0